○富士宮市上水道　令和５年度水源別浄水水質検査成績表

検　査　項　目	検査頻度	単　位	基　準　値	内野取水場 (注1) 北山第２配水池 (注2)	足形取水口 消防団第20分団詰所	水椚水源 水椚水源	淀師水源 水椚水源	大中里第１水源 消防団第７分団詰所	貫間水源 貫間配水池	大中里第２水源 大中里第２ポンプ場	桂林第１・２水源 消防団第２７分団詰所	柚野第１水源 桂林第２配水池	西山水源 平野中継ポンプ場	杉田第１水源 杉田第１配水池	杉田第２水源 西原配水池	笹峯水源 笹峯配水池	小泉水源 小泉配水池
一般細菌	1回/月	(CFU/mL)	100CFU/ml以下	4	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
大腸菌	1回/月		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満
水銀及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ヒ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005 未満	0.0008	0.0005 未満	0.0008	0.0005 未満	0.0006	0.0007	0.0009	0.0006
六価クロム化合物	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	(mg/L)	10mg/L以下	0.9	0.8	1.8	1.4	1.8	1.2	1.5	2.0	1.3	1.5	0.5	0.1	0.8	0.7
フッ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05 未満	0.05	0.05 未満	0.05	0.05	0.07	0.09	0.05 未満	0.06	0.05 未満	0.06	0.05 未満	0.09	0.05
ホウ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
四塩化炭素	1回/年	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	1回/年	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
ジクロロメタン	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	1回/3月	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	1回/3月	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0007	0.0016	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0010
ジクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0004	0.0003	0.0002 未満	0.0003	0.0002	0.0002 未満	0.0004	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0004	0.0007
臭素酸	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
トリクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0007	0.0010	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0003	0.0010
ブロモホルム	1回/3月	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	1回/3月	(mg/L)	0.08mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
亜鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.019	0.021	0.006	0.003	0.007	0.048	0.012	0.006	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.010	0.002 未満	0.002 未満
アルミニウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.006	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.008	0.006	0.005 未満	0.006
鉄及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
銅及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.002 未満	0.002	0.002	0.002 未満	0.014	0.003	0.003	0.017	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.005	0.002 未満
ナトリウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.3	7.3	8.3	8.6	7.1	15	7.8	8.9	9.3	7.8	7.2	7.1	6.7
マンガン及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	1回/月	(mg/L)	200mg/L以下	3.5	3.3	3.0	12	3.7	2.7	7.4	4.3	4.5	9.3	2.0	2.0	4.1	3.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	1回/3月	(mg/L)	300mg/L以下	32	30	43	44	45	41	52	48	40	50	36	45	33	37
蒸発残留物	1回/3月	(mg/L)	500mg/L以下	77	76	113	125	120	105	148	118	113	125	93	113	89	93
陰イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	1回/年	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1回/月	(mg/L)	3mg/L以下	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
pH値	1回/月		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.1	7.7	7.2	8.3	8.2	7.3	7.8
味	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1回/月	(度)	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	1回/月	(度)	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素		(mg/L)	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
水温(℃)		(℃)		12.9	15.6	13.7	15.4	14.8	13.9	16.2	17.6	16.2	17.5	13.6	14.6	10.2	15.2

※(注1)の行は、水源地または取水口　※(注2)の行は、採水場所　※上記検査項目の数値は、複数回数実施の場合は平均値を記載。（四捨五入）

○富士宮市上水道　令和５年度水源別浄水水質検査成績表

検　査　項　目	検査頻度	単　位	基　準　値	猪之頭第２水源 (注1) 平山配水池 (注2)	上井出第１・２水源 上井出配水池	村山水源 杉田第２配水池	大久保水源 中央消防芝川分署	内房水源 内房山口共同墓地	下稲子水源 ＪＲ稲子駅前	根原水源 根原配水池	栗倉水源 栗倉水源	木伐山水源 木伐山水源	椿沢水源 上野流量計室	大宮水源 消防団第５分団詰所	芝川水源 白糸会館	向田水源 稲子小学校
一般細菌	1回/月	(CFU/mL)	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大腸菌	1回/月		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満
水銀及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ヒ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0009	0.0006	0.0007	0.0005	0.0005 未満	0.0009	0.0005 未満	0.0006	0.0008	0.0006	0.0006	0.0008	0.0011
六価クロム化合物	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	(mg/L)	10mg/L以下	1.0	0.2	0.1	1.5	1.3	0.4	0.6	0.7	0.1 未満	1.2	1.7	0.8	0.5
フッ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.10	0.09	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05	0.09	0.05	0.05 未満	0.07	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03	0.01 未満	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	1回/年	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	1回/年	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
ジクロロメタン	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	1回/3月	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	1回/3月	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002	0.0011	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0005	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0004	0.0005	0.0002 未満	0.0008	0.0007	0.0003	0.0002 未満	0.0003	0.0003	0.0008
臭素酸	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
トリクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0003	0.0002 未満	0.0006	0.0009	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0003
ブロモホルム	1回/3月	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002	0.0003	0.0002 未満	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0007
ホルムアルデヒド	1回/3月	(mg/L)	0.08mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
亜鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005	0.002 未満	0.003	0.003	0.072	0.010	0.002 未満	0.002 未満	0.005	0.006	0.013	0.002 未満	0.061
アルミニウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.005 未満	0.012	0.011	0.005 未満	0.005 未満	0.005	0.010	0.007	0.005 未満	0.006	0.005 未満	0.005	0.006
鉄及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.04
銅及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.004	0.002 未満	0.005	0.011	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.003	0.034	0.018	0.005	0.002 未満
ナトリウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	5.6	6.9	9.2	9.3	6.1	5.6	5.5	9.7	8.2	7.6	7.0	7.0
マンガン及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	1回/月	(mg/L)	200mg/L以下	3.8	0.8	2.2	7.7	7.7	2.0	4.6	3.0	1.9	4.2	3.1	3.5	5.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	1回/3月	(mg/L)	300mg/L以下	33	21	45	44	65	59	30	32	50	40	43	33	44
蒸発残留物	1回/3月	(mg/L)	500mg/L以下	92	63	110	113	130	110	68	86	128	102	115	87	90
陰イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	1回/年	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1回/月	(mg/L)	3mg/L以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
pH値	1回/月		5.8以上8.6以下	7.4	7.8	8.1	7.3	7.5	8.3	7.8	7.9	8.2	7.3	7.4	7.8	8.1
味	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1回/月	(度)	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	1回/月	(度)	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素		(mg/L)	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
水温(℃)		(℃)		14.9	12.3	18.7	17.4	18.9	18.5	11.5	17.1	14.7	12.7	15.2	15.0	16.1

※(注1)の行は、水源地または取水口　※(注2)の行は、採水場所　※上記検査項目の数値は、複数回数実施の場合は平均値を記載。（四捨五入）