

○令和6年度水質検査成績表（6月分）

項目	検査頻度	単位	基準値	(注1)	北山浄水場系	貫間水源系	淀師水源系	大宮水源系	大中里第1水源系	杉田第1水源系	杉田第2水源系	小泉水源系	笹峯水源系	上井出浄水場系	芝川水源系	村山水源系	水柵水源系
				(注2)上野流量計室給水栓	北山第2配水池付近給水栓	貫間配水池付近給水栓	水柵水源付近給水栓	消防団第5分団詰所給水栓	消防団第7分団詰所給水栓	杉田第1配水池付近給水栓	西原配水池付近給水栓	小泉配水池付近給水栓	笹峯水源(配水池)付近給水栓	消防団第20分団詰所給水栓	白糸会館給水栓	杉田第2配水池付近給水栓	水柵水源ポンプ室給水栓
水温		℃	-	13.0	14.5	15.0	18.0	17.0	15.0	14.0	14.0	17.5	12.2	19.0	18.0	23.0	13.5
気温		℃	-	24.4	21.7	23.2	23.8	24.7	23.8	24.4	24.2	23.8	24.6	22.2	25.3	23.9	23.7
残留塩素濃度		mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般細菌	1回/月	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
大腸菌	1回/月	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物	1回/年	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	1回/年	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物	1回/年	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	1回/年	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物	1回/年	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	1回/年	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	1回/年	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素	1回/年	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	1回/年	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン	1回/年	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	1回/年	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン	1回/年	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン	1回/年	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
塩素酸	1回/3月	mg/L	0.6mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
クロロ酢酸	1回/3月	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
クロロホルム	1回/3月	mg/L	0.06mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	1回/3月	mg/L	0.03mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	1回/3月	mg/L	0.1mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
臭素酸	1回/3月	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
総トリハロメタン	1回/3月	mg/L	0.1mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	1回/3月	mg/L	0.03mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	1回/3月	mg/L	0.03mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ブロモホルム	1回/3月	mg/L	0.09mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	1回/3月	mg/L	0.08mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	1回/年	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	1回/年	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉄及びその化合物	1回/3月	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
銅及びその化合物	1回/年	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	1回/年	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
塩化物イオン	1回/月	mg/L	200mg/L以下	3.9	3.2	2.7	9.5	2.8	3.3	1.8	1.8	2.8	4.1	3.2	3.3	2.0	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	mg/L	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
蒸発残留物	1回/3月	mg/L	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジオオスミン	原因菌類発生時期に月に1回以上	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	原因菌類発生時期に月に1回以上	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
非イオン界面活性剤	1回/年	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類	1回/年	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	1回/月	-	5.8以上8.6以下	7.3	8.0	7.6	7.4	7.4	7.4	8.3	8.2	7.8	7.5	7.8	7.8	8.2	7.4
味	1回/月	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	1回/月	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1回/月	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	1回/月	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※(注1)の行は、水源系統名 ※(注2)の行は、採水場所

