

令和8年度 富士宮市清掃センター維持管理状況に関する情報

1 焼却処理した一般廃棄物の数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	トン	-	1096.38	2389.15	-								
2号炉		2692.93	1431.56	134.69	2750.11								

2 燃焼中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置:燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-	888.0	882.5	-								
2号炉		884.1	876.5	881.5	879.7								

3 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置:集塵機入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-	179.4	180.8	-								
2号炉		180.4	179.9	180.1	180.6								

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	℃	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置:煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	-	9.5	8.5	-								
2号炉		18.6	15.9	15.0	16.7								

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置:煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果									
1号炉	硫酸酸化物	㎎/h	-	0.016									
	ばいじん	g/㎎N	0.08	0.008未満									
	塩化水素	mg/㎎N	700	43									
	窒素酸化物	ppm	250	130									
	水銀	μg/㎎N	50	0.41									
	測定年月日			5月26日									
	測定結果の得られた年月日			6月12日									
2号炉	硫酸酸化物	㎎/h	-	0.079									
	ばいじん	g/㎎N	0.08	0.008未満									
	塩化水素	mg/㎎N	700	6.5									
	窒素酸化物	ppm	250	140									
	水銀	μg/㎎N	50	2.1									
	測定年月日			4月24日									
	測定結果の得られた年月日			5月22日									

(2)ダイオキシン類

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1	0.054	R8.5.25	R8.6.19
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			