令和8年度　富士宮市清掃センター維持管理状況に関する情報

1　焼却処理した一般廃棄物の数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	トン	－	1096.38	2389.15	－	2076.25	2137.55	－					
2号炉		2692.93	1431.56	134.69	2750.11	835.93	557.73	1996.42					

2　燃焼中の燃焼ガスの温度（月平均）

測定位置：燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	－	888.0	882.5	－	882.8	879.1	－					
2号炉		884.1	876.5	881.5	879.7	884.5	866.3	886.9					

3　集塵機に流入する燃焼ガス温度（月平均）

測定位置：集塵機入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	－	179.4	180.8	－	180.9	180.5	－					
2号炉		180.4	179.9	180.1	180.6	181.6	180.0	182.2					

4　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	℃	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5　煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（月平均）

測定位置：煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	－	9.5	8.5	－	9.5	10.7	－					
2号炉		18.6	15.9	15.0	16.7	17.1	15.4	19.5					

6　排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

（1）ばい煙　　排出ガスを採取した位置：煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果												
1号炉	硫黄酸化物	㎥N/h	－	0.016	0.018											
	ばいじん	g/㎥N	0.08	0.008未満	0.008未満											
	塩化水素	㎎/㎥N	700	43	6.8											
	窒素酸化物	ppm	250	130	130											
	水銀	μg/㎥N	50	0.41	0.05未満											
	測定年月日			5月26日	8月27日											
	測定結果の得られた年月日			6月12日	9月28日											
2号炉	硫黄酸化物	㎥N/h	－	0.079	0.019											
	ばいじん	g/㎥N	0.08	0.008未満	0.008未満											
	塩化水素	㎎/㎥N	700	6.5	2.6											
	窒素酸化物	ppm	250	140	140											
	水銀	μg/㎥N	50	2.1	0.36											
	測定年月日			4月24日	7月22日											
	測定結果の得られた年月日			5月22日	8月31日											

（2）ダイオキシン類

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/㎥N	1	0.054	R8.5.25	R8.6.19
2号炉	ng-TEQ/㎥N	1	0.021	R8.7.15	R8.8.5
1号炉	ng-TEQ/㎥N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎥N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎥N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎥N	1			