

物品入札第 20019 号

「戸籍届書保管用耐火金庫」

【質問】

- 1 金庫重量を支える足場補強の件
 - ・詳しい仕様、方法など教えて頂きたい。
 - ・固定も含むか？

- 2 休庁日の納品の件
 - ・土曜、日曜（または祝日）の予定か？また、時間等の指定はあるか？
 - ※土曜と日曜では費用が異なるため
 - ・搬入経路の段差の有無
 - ※必要人員数に違いが出るため

- 3 既存保管庫の移設および、設置の件
 - ・既存保管庫の台数、大きさ、重量などの情報を教えてほしい。
 - ・移設先はどちらか？（フロア、エレベーター使用の可不可）
 - ・移設先の補強の要不要、固定の要不要

【回答】

- 1
 - ・金庫設置予定の床は既にコンクリート補強済みのため、足場補強は不要です。
 - ・地震等で金庫が倒れないよう、壁側等に固定をお願いします。

- 2
 - ・土曜日の 8：30～17：00 の時間帯に作業をお願いします。
 - ・設置場所は市役所 1 階市民課のため、市役所ロータリーからの搬入であれば、段差はありません。

- 3
 - ・移設する既存保管庫は、戸籍附票の棚 3 台、マイナカード書類の棚 1 台の、全部で 4 台です。

大きさ（1 台分）：（戸籍附票の棚）高さ 215 cm、幅 88 cm、奥行 45 cm
（マイナカード書類の棚）高さ 215 cm、幅 89 cm、奥行 45 cm
重量（1 台分）：見込 100 kg（作業当日、中の書類は抜きます）
 - ・移設先は同フロア内です。現在の位置から、およそ 1 m（金庫 1 台分の幅分）移動します。
 - ・現在倒れないように壁側に固定されているため、固定を外していただいた後、移設作業をお願いします。移設後、再び固定をお願いします。
 - ・こちらの棚については、床の補強は不要です。
 - ・現地確認が必要な場合は、契約管理課までご連絡ください。